

**АКТ
проверки**

с. Гадля

23 июня 2014 г.

Мной, помощником прокурора Ольского района Игумновым А.Г., в присутствии

и.о. директора МКОУ «Начальная школа – детский сад с. Гадля» Светной Ю.А.

в период времени с 15.00 час. до 15.15 час. проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасных условиях обучения в здании МКОУ «Начальная школа – детский сад с. Гадля, расположенном по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Гадля, ул. Набережная, д. 4.

В ходе проверки установлено нарушение требований санитарного законодательства.

Так, в нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы не оборудованы ограждениями отопительные приборы, расположенные в следующих помещениях МКОУ «Начальная школа – детский сад с. Гадля»:

1) коридоре 1 этажа здания учреждения; 2) в туалете 2 этажа здания учреждения (правое крыло); 3) в туалете 2 этажа здания учреждения (левое крыло).



Представитель

МКОУ «Начальная школа – детский сад с. Гадля» Светной Ю.А.

Помощник прокурора Ольского района



А.Г. Игумнов